

NUMER OTWORU : 2 RZĘDNA OTWORU (m.n.p.m.) : 121,87

Załącznik nr. 3

Lws (m.n.p.m.) :

TEMAT : BUDOWA ZAKŁADU POMOCY DORAŻNEJ W ŁAPACH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

sączenia

Lwn (m.n.p.m.) :

ADRES : Łapy ul. T. Makowskiego, działka numer ewidencyjny 715/6

"SALIX" s.c. Usługi Geologiczne, ul. Towarowa 12/61, 15-007 Białystok

Opracował : mgr. Jan Data , upr. nr. 070966

próby	głębokość	miąższowość	RODZAJ GRUNTU typ genetyczny laminacje , domieszki przewarstwienia naturalna barwa gruntu	umowna barwa gruntu	poleżenie łustra wody	głębokość	wilgotność	I_L	ID	sonda DPL	I_S	φ	Cu	Eo	Mo	cieężar objętościowy gruntu w wartości charakterystycznej	jedn.opór gran.gruntu	jedn. gran. opór gruntu pod podst.pala	jedn gran.opór gruntu wzdluz poboczniczy pala	wartość charakt.	warstwa geotechn.	głębokość
	[m]	[m]				[m]						[nasypy]	[°]	[kPa]	[MPa]	[MPa]	[kNm]	(qu) [kPa]	(q) [kPa]	(t) [kPa]		[m]
	0,9	nasyp mieszanina gruntów mineralnych, gruzu, żuźla i kamieni brązowo szara Nn(Mg)		mw																	la	
	1,6	Gлина piaszczysta żółto brązowa Gp(saCl)		mw	0,20						14,8	17,0	21,0	29,0	21,6	190,0					III f	
	2,3	Gлина pylasta brązowo popielata Gpyl(saclSi)		mw	0,15						15,8	19,0	23,0	33,0	21,1	300,0					IIle	
	3,6	Piasek gliniasty szaro brązowa Pg(clSa)		w	0,25						14,0	13,5	17,5	25,5	20,6	180,0					III g	
	4,0	Glina pylasta brązowa Gpyl(saclSi)		mw	0,15						15,8	19,0	23,0	33,0	21,1	300,0					IIle	
	4,6	Gлина piaszczysta brązowa Gp(saCl)		mw	0,05						21,1	37,5	42,5	54,5	21,1	335,0					IIlc1	