

NUMER OTWORU : 3 RZĘDNA OTWORU (m.n.p.m.) : 167,57

Załącznik nr. 4

Lws (m.n.p.m.) : 164,07

TEMAT: BUDOWA ZAKŁADU POMOCY DORAŻNEJ DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

Lwn (m.n.p.m.) : 164,07

ADRES : Hajnówka , ul. Lipowa, działka numer ewidencyjny 3369/2, obr. 0001

"SALIX" s.c. Usługi Geologiczne, ul. Towarowa 12/61, 15-007 Białystok

Opracował : mgr. Jan Data , upr. nr. 070966

Opracował: mgr. Jan Data, upr. nr. 070960																								
próby	głębokość	miąższość	RODZAJ GRUNTU typ genetyczny laminacje, domieszki przewarstwienia naturalna barwa gruntu	umowna barwa gruntu	położenie lustra wody	głębokość	wilgotność	IL	ID	ID	Is	ϕ	Cu	Eo	Mo	ciężar objęt. gruntu wartość charakterystyczna	jedn.opór gran. gruntu	wartość charakterystyczna	jedn. gran. opór gruntu pod podst. pala	wartość charakt.	jedn gran.opór gruntu wzdłuż poboczniczy pala	wartość charakt.	warstwa geotechn.	głębokość
[m]	[m]					[m]			wartość orientacyjna opór świdra	sonda DPL	obl. wart.śr. 1,0m.	[nasypy]	[o]	[kPa]	[MPa]	[MPa]	[kNm]	(qu) [kPa]	(q) [kPa]	(t) [kPa]		[m]		
1	1,7	grunt antropogeniczny nasyp mieszanina gruntów mineralnych z humusem domieszki gruzu ciemno szara Nn(Mg)				1	mw		0,30		0,900							125,0				Ia	1	
						2	w	grunt organiczny do usunięcia lub do wymiany														IVa	2	
3	1,2	Piasek średni szaro żółta Ppyl(siSa)			2,5	3	w		0,60			33,7		92,5	112,5	uwzgl. wilgotn. 19,6	284,8					IIg1	3	
						4	nw		0,75		31,8		70,0	93,0	19,6 uwzgl. wypór 10,0	237,5			IIj	4				
5	0,8	Piasek gliniasty szaro popielata Pg(clSa)			4,2	5	w	0,20				14,8	17,0	21,0	29,0	21,6	190,0					III f	5	
						5	mw	0,10			20,1	36,0	36,0	46,5	21,1	327,0			III d	5				