

NUMER OTWORU : 1

RZĘDNA OTWORU ( m.n.p.m.) : 168,53

Załącznik nr. 2

Lws (m.n.p.m.) : 164,33

TEMAT : BUDOWA ZAKŁADU POMOCY DORAŻNEJ DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

Lwn (m.n.p.m.) : 164,33

ADRES : Hajnówka , ul. Lipowa, działka numer ewidencyjny 3369/2, obr. 0001

"SALIX" s.c. Usługi Geologiczne , ul. Towarowa 12/61 , 15-007 Białystok

Opracował : mgr. Jan Data , upr. nr. 070966

próby	głębokość [m]	miąższość [m]	RODZAJ GRUNTU typ genetyczny laminacje , domieszki przewarstwienia naturalna barwa gruntu	umowna barwa gruntu	położenie lustra wody	głębokość [m]	wilgotność	IL	D	wartość orientacyjna opór świdra	sonda DPL ID obl. wart.śr. 1,0m.	Is [nasypy]	$\phi$ [o]	Cu [kPa]	Eo [MPa]	Mo [MPa]	ciężar objęt. gruntu wartość charakterystyczna Jedn.opór gran. gruntu	(qu) [kPa]	wartość charakterystyczna Jedn. gran. opór gruntu pod podst. pala	(q) [kPa]	wartość charakt. Jedn gran.opór gruntu wzdłuż poboczniczy pala	(t) [kPa]	warstwa geotechn.	głębokość [m]
	1,2		grunt antropogeniczny nasyp																					
	1		mieszanina gruntów mineralnych z humusem domieszki kamieni i gruzu ciemno szara				mw		0,30			0,900						125,0					Ia	1
	0,3		Namul piaszczysty czarna Nmp(Org)				mw			grunt do wymiany lub do usunięcia													IVa	
	2	0,8	Piasek drobny żółto szara Pd(FSa)			2,0	mw																Ile	2
		0,5	Gлина pylasta szaro popielata Gpyl(saclSi)			2,8	w	0,20					14,8	17,0	21,0	29,0	21,6	190,0					III f	
	3	0,7	Gлина piaszczysta szaro popielata Gp(saCl)			3,5	mw	0,15					15,8	19,0	23,0	33,0	21,1	300,0					IIIe	3
	4	1,7	Piasek średni szaro żółta Ps(MSa)			4,2	w										20,1						IIj1	4
	5	0,8	Gлина piaszczysta ciemno popielata Gp(saCl)			5	mw	0,05				0,75	34,7	118,0	140,0		uwzgl. wypór 10,0	331,6					IIIc	5