



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA
STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302

www.wspr.bialystok.pl; sekretariat@wspr.bialystok.pl;



CERTYFIKAT JAKOŚCI
ISO 9001:2015
NR 1567/2022/03

Białystok, 16 marca 2026 r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
na dostawę agregatów prądotwórczych dla potrzeb
zasilania awaryjnego SP ZOZ WSPR w Białymstoku
oraz jednostek terenowych**

EOP.332.11.26

***DOTYCZY:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę i montaż konstrukcji zabezpieczających agregaty prądotwórcze przed kradzieżą*

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2024.1320 tj. z późn. zm.) w związku z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

Co ma zawierać dokumentacja techniczna? (atesty i świadectwa jakie - materiałowe? Projekt techniczny?)

Odpowiedź:

Zamawiający dołączył do SWZ rysunki techniczne, przedmiar robót oraz STWiORB – zał. nr 2. Wykonawca powinien wykonać konstrukcje zgodnie z przedmiotową dokumentacją oraz zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym zał. nr 1 do SWZ. Zamawiający nie żąda składania podmiotowych ani przedmiotowych środków dowodowych. Zgodnie z umową wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru przedmiotu umowy Wykonawca powinien złożyć w wersji papierowej dokumentację powykonawczą, tj.:

- 1) dokumenty potwierdzające dopuszczenie wbudowanych materiałów do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, tj. np. atesty, świadectwa jakości (certyfikaty) i inne dokumenty stwierdzające jakość wbudowanych materiałów o ile nie zostały przekazane Zamawiającemu wcześniej. Dotyczy to potwierdzenia o dopuszczeniu do użytku i obrotu na terenie UE materiałów użytych do wzniesienia konstrukcji – blachy stalowej ocynkowanej.
- 2) dokumenty, o których mowa w §6 pkt 6) Umowy - jeżeli dotyczy (potwierdzenie wywozu odpadów)

Pytanie 2

Wysokość 215 cm To minimalna wysokość po zewnątrz konstrukcji, czy wewnątrz? Biorąc pod uwagę spad do tyłu konstrukcji przód będzie musiał być wyżej. Czy całość może być wyższa?

Odpowiedź:

Klatka w najwyższym punkcie powinna posiadać 215 cm mierząc od zewnątrz konstrukcji.

Pytanie 3

Czy ma być zastosowana rynna i ewentualny spust?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje ani rynny, ani spustu.

Pytanie 4

czy jest przewidziany kąt spadu dachu?

Odpowiedź:



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA
STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302

www.wspr.bialystok.pl; sekretariat@wspr.bialystok.pl;



CERTYFIKAT JAKOŚCI
ISO 9001:2015
NR 1567/2022/03

Sugerowany spadek dachu wynosi 2%-5%.

Pytanie 5

Ze względu na rozbieżne informacje co do zabezpieczenia antykorozyjnego, Konstrukcja ma być cynkowana, malowana czy ocynkowana i malowana?

Odpowiedź:

Konstrukcja powinna być ocynkowana.

Powyższe wyjaśnienia nie powodują zmiany terminu składania i otwarcia ofert.