
Białystok, 23 kwietnia 2026 r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
na roboty budowlane związane z adaptacją
pomieszczenia usytuowanego w budynku przy
ul. Pogodnej 22 w Białymstoku na potrzeby
Centrum Symulacji Medycznej**

EOP.332.4.26

DOTYCZY: Postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczenia usytuowanego w budynku przy ul. Pogodnej 22 w Białymstoku na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2024.1320 tj. z późn. zm.), w związku z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 8

Proszę o możliwość dokonania wizji lokalnej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wyznaczenie kolejnego terminu wizji lokalnej, który zostaje ustalony na dzień 27.04.2026 r. g. 10.00 w miejscu inwestycji, tj. przy ul. Pogodnej 22 w Białymstoku. W wizji lokalnej mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani wykonawcy.

Pytanie 9

Proszę o dołączenie do dokumentacji projektu na nową wentylację? Bo aktualnie jest na nim tylko oznaczona istniejąca wentylacja. Jaka to ma być centrala wentylacyjna? Proszę o podanie konkretnych parametrów. Jaki ma być wydatek powietrza?

Odpowiedź:

Projekt nowej wentylacji znajduje się w projekcie wykonawczym (2), str. 60, rysunek S2. Wszystkie parametry i opis centrali wentylacyjnej podane zostały w projekcie wykonawczym (2), punkt 1.3.1 oraz 1.3.3, str. 53-58.

Pytanie 10

Gdzie ma być agregat zewnętrzny do klimatyzacji? Proszę o wskazanie dokładnej lokalizacji.

Odpowiedź:

Agregat zewnętrzny do klimatyzacji został zaprojektowany w projekcie wykonawczym (2) str 62, rysunek S4. Agregat zewnętrzny powinien zostać umieszczony na dachu budynku – projekt wykonawczy (2), pkt 1.3.3., str. 57.

**Pytanie 11**

Czy instalacja chłodnicza ma być wkuwta w ścianie pod klimatyzację?

Odpowiedź:

Instalacja nie będzie wkuwana. Ma zostać poprowadzona przy wentylacji.

W związku z udzieleniem powyższych wyjaśnień, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert zgodnie z poniższym:

- termin składania ofert – 04.05.2026 r. g. 10.00
- termin otwarcia ofert – 04.05.2026 r. g. 11.00
- termin związania ofertą upływa w dniu – 02.06.2026 r.