



Białystok, 11 sierpnia 2026 r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
w trybie zapytania ofertowego na dostawę
klimatyzatorów, ich montaż i uruchomienie w
budynku przy ul. Poleskiej 89**

EOP.334.13.26

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę klimatyzatorów, ich montaż i uruchomienie w budynku przy ul. Poleskiej 89

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W związku z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści zapytania ofertowego Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 3:

W jaki sposób należy interpretować i dokumentować spełnienie wymogu dotyczącego filtra PM2.5?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż spełnienie wymogu dotyczącego filtra PM2.5 powinno wynikać z dokumentacji technicznej urządzenia.

Pytanie 4:

Jak została zdefiniowana oraz w jaki sposób będzie weryfikowana cecha „szybkiego rozpoczęcia pracy do 60 sekund”?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż cecha „szybkiego rozpoczęcia pracy do 60 sekund” powinna wynikać z dokumentacji technicznej urządzenia.

Pytanie 5:

Jaką metodologię pomiaru należy przyjąć przy ocenie poziomu ciśnienia akustycznego, w szczególności w odniesieniu do pomiaru w odległości 1 m?

Odpowiedź:

Pomiar poziomu ciśnienia akustycznego powinien odbywać się w sposób następujący: mikrofon umieszcza się w odległości 1 metra od urządzenia (wewnątrz pomieszczenia) na wysokości ok. 1,2–1,5 m nad podłogą, unikając bezpośredniego strumienia powietrza z nawiewnika.

Pytanie 6:

Czy dopuszczenie urządzenia Rotenso Teta oznacza, że Zamawiający uznaje za dopuszczalne także inne rozwiązania, które nie spełniają literalnie wszystkich pierwotnych parametrów SIWZ, lecz są równoważne pod względem funkcjonalnym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenia, które pod względem użytkowym mają równoważne cechy do tych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

Powyższe wyjaśnienia nie powodują przedłużenia terminu składania ofert.